

**Prüfauftrag der SPD-Ratsfraktion für den Bau- und Verkehrsausschuss am 10.12.2025
zur Ausführungsplanung Schlittenbacher Straße**

Im Bau- und Verkehrsausschuss am 10.12.2025 wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, inwieweit bei der Ausführungsplanung der Schlittenbacher Straße die Möglichkeit zur Realisierung eines weiteren Stellplatzes in Höhe von Haus Nr. 7 besteht.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Prüfung hat ergeben, dass bei einer Gehwegbreite von 3,00 m inkl. Bordanlage der Bedarf von 2,00 m für einen Stellplatz in einer Restgehwegbreite von 1,00 m resultiert (s. Anhang). Die Regelbreite eines Gehwegs liegt bei 2,50 m. Die Lüdenscheider „Kompromisslösung“ für beengte Straßenverhältnisse von einer Mindestbreite von 1,75 m würde ebenfalls deutlich unterschritten. Dementsprechend kann an besagter Stelle kein zusätzlicher Stellplatz realisiert werden.

D.Bm
i.A.

gez. Stephan Theo Hammer

Stephan Theo Hammer