

VZ / FB 4

Anfrage des Rats Herrn Voß in der öffentlichen Sitzung des gemeinsamen Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt sowie Bau und Verkehr am 25.09.2013
Defekter Aufzug am Sauerfeld nahe der Lünsche Apotheke

Anfrage

Ratsherr Voß führt aus, dass der Aufzug am Sauerfeld nahe der Lünsche Apotheke seit einiger Zeit defekt sei. Er fragt an, wann dieser repariert werde?

Er merkt an, dass der Aufzug nicht das erste Mal außer Betrieb sei. Er fragt an, was der Grund für die Reparaturanfälligkeit sei?

Die Verwaltung sagt eine kurzfristige Beantwortung zu.

Beantwortung

Der Aufzug wurde bereits repariert. Obwohl dieser Aufzug baugleich ist mit dem auf der gegenüberliegenden Straßenseite, ist die Ausfallhäufigkeit hier deutlich höher. Ursächlich ist in der Regel der Schließmechanismus inklusive der Kontaktüberwachung. Dabei konnte noch nicht eindeutig festgestellt werden, wo die genaue Ursache des Ausfalls liegt. Da noch ein Gewährleistungsanspruch besteht, ist der STL im Kontakt mit dem Hersteller, um den Fehler abzustellen.

Der Bürgermeister
In Vertretung:

gez. Marion Ziemann

Marion Ziemann
Techn. Beigeordnete